

Číslo hlášení:

Požadovaný datum:

## PROTOKOL O KONTROLE, OPRAVĚ A NASTAVENÍ POJ. VENTILU

Stavba/evid. číslo		DN	/	Č. protokolu	
Umístění		PN			
Typ ventilu:	Medium:	Teplota: ° C		Rozsah odstávky :	
Nastavený odpouštěcí přetlak (MPa)				Skutečný odpouštěcí přetlak (MPa)	Rozměr h (mm)
Požadovaný odpouštěcí přetlak:		Velikost membrány (Průřez sedla(mm2))			
Tlak těsnostní zk. - 90% požad. tlaku		Požadovaný počet bublinek (dle vel. membrány)		Před opravou	
		Skutečný počet bublinek		Po opravě	
<b>Předepsané kontroly inspektorem:</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola značení				
<input checked="" type="checkbox"/>	Zkouška odpouštěcího přetlaku před opravou				
<input checked="" type="checkbox"/>	Rozebrání - inspekce jednotlivých částí				
<input checked="" type="checkbox"/>	Zkouška těsnosti při 90% odpouštěcího přetlaku				
	Přestavení odpouštěcího přetlaku - přeznačení				
<input checked="" type="checkbox"/>	Zkouška odpouštěcího přetlaku po opravě				
	Rozebrání - inspekce jednotlivých částí				
<b>Stav pojistného ventilu po demontáži : ( nalezené zaškrtni )</b>					
	Silné znečištění		Koroze sedla		
	Pružina ( zkorodovaná )		Koroze kuželky		
	Vstupní příruba ( znečištěná )		Koroze tělesa		
	Výstupní příruba ( znečištěná )		Poškození ostatních dílů		
	Zadírání pohyblivých částí		Poškození kuželky, sedla vlivem nečistot		
	Jiné poškození ( popiš )		Bez nálezu		
Popis : <b>Pokud bude odpouštěcí přetlak při zkoušce o 10 % větší než nastavený, neprodleně ukončit práci a informovat o tomto oddělení inspekce.</b>					
<b>Velikost kuželky:</b>					
<b>Velikost sedla:</b>					
psv s vlnovcem <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne					
<b>Provedené operace : ( provedené zaškrtni )</b>					
	Demontáž		Výměna sedla ( výměna, oprava )		
	Čištění a kontrola stavu jednotlivých dílů		Výměna kuželky ( výměna, oprava )		
	Lapování sedel / egalizace sedel		Výměna tělesa ( výměna, oprava )		
	Montáž		Výměna pružiny ( výměna, oprava )		
	Přezkoušení		Utěsnění otvoru v tělese (proti vlhkosti)		
	Kontrola označení				
	Nátěr				
Druh zkoušky :		Médium : <input type="checkbox"/> Vzduch <input type="checkbox"/> Voda <input type="checkbox"/> .....			
Dne :		Zkoušku provedl :			
		Zkoušku odsouhlasil :			