

# Provozní předpis pro kontroly provozní schopnosti SCHZ dodatek č. 1

Tento dodatek upravuje podmínky pro realizaci kontrol provozní schopnosti stabilních chladicích zařízení (dále jen SCHZ) zásobních tanků s pevnou střechou v otevřeném prostoru, v objektech České rafinérské, a.s. - rafinérie Litvínov a Kralupy nad Vltavou.

1. Zkoušky skrápění tanků budou prováděny pouze v měsících 04, 05, 09, 10 a to pouze v ranních hodinách (do 9:00 hod)
2. V době provádění zkoušek bude zamezeno výdeji média z tanků
3. Doba zkoušek skrápění tanku bude omezena na 15 min. (pro Kralupy), 30 min. (pro Litvínov).

Ve Vysokém Mýtě dne : 27.5.2015

Zpracoval : Miroslav Možiešík

**KLIKA BP**<sup>®</sup>

KLIKA - BP, a.s. (2)

V Jirchářích 148/4, 110 00 Praha

IČ: 25555316, DIČ: CZ25555316